

**Informace o kvalitě vody pro:
OÚ Mukařov**odběrová místa: Mukařov – č.p.14, hřbitov, VDJ
Borovice – č.p. 23**za rok 2025**

ukazatel	jednotka	rozsah hodnot	Vyhl.č.252/2004	
konduktivita	mS/m	49,5 - 51,6	125	MH
pH		7,5 - 7,7	6,5 – 9,5	MH
KNK 4.5	mmol/l	4,4		
amonné ionty	mg/l	<0,05	0,5	MH
dusitany	mg/l	<0,010	0,5	NMH
dusičnany	mg/l	14 - 18	50	NMH
chloridy	mg/l	7,1 - 7,7	100	MH
železo	mg/l	<0,02 - 0,03	0,2	MH
CHSK Mn	mg/l	<0,50 - 0,63	3 ,0	MH
Suma Ca a Mg	mmol/l	2,6 - 2,7	2 – 3,5	DH
vápník	mg/l	101 - 105	40 – 80	DH
hořčík	mg/l	2,2 - 2,9	20 – 30	DH
mangan	mg/l	<0,030	0,05	MH
sírany	mg/l	27 - 32	250	MH
draslík	mg/l	1,5	1 – 10	DH

MH – mezní hodnota – limitní hodnota ukazatele,

NMH – nejvyšší mezní hodnota, její překročení vylučuje použití vody jako pitné

DH – doporučená hodnota

Látky použité k úpravě vody: režim bez chemické dezinfekce

Monika Jonášová
vedoucí Centrálních laboratoří